



Список контрольных мероприятий

2018 2017 2016 2015 Все периоды Черновики

Включая черновики

Ответственные

Выбрать

+ Добавить мероприятие

Контрольные мероприятия, по которым направлена заявка на удаление, подкрашены красным цветом.

Отчитаться об отсутствии контрольных мероприятий за текущий период необходимо с 10 по 15 число месяца, следующего за ним.
В текущем отчетном периоде внесена новая информация

[Выгрузить в Excel](#)

Поиск:

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 ред	473	с 17.03.2015 по 20.03.2015	Государственное казенное учреждение города Москвы Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы	Проверка фактов, изложенных в обращении сотрудника Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мемориальный музей А.Н.Скрябина". Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка	Нарушения не выявлены Акт проверки от 20.03.2015 № 6/н		Нет нарушений	

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
				Удостоверение от 16.03.2015 № СФК-08-3/15				
2 ред	1046	с 01.02.2016 по 04.05.2016	Федеральная налоговая служба	Соблюдение порядка и сроков представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 01.10.2015 - 31.12.2015 внеплановая документарная (камеральная) проверка Заявление учреждения от 01.02.2016 № 46624221	Нарушения выявлены Акт проверки от 19.05.2016 № 42889 Устранения	1	Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета	Устранено
3 ред	1330	30.07.2015	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение установленного порядка использованием объектов недвижимости города Москвы Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Устное уведомление от 30.07.2015 № 6/н	Нарушения выявлены Акт проверки от 30.07.2015 № 71736/1 Устранения Адм. правонарушения	1	Нарушение разрешенного использования земельного участка (ч. 1 ст. 6.7 КоАП г. Москвы). Часть земельного участка площадью порядка 14 кв.м. используются для размещения бытовок, в которых размещены двухъярусные кровати, шкафы для одежды	Устранено
4 ред	1686	с 29.02.2016 по 28.03.2016	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 24.02.2016 № 96	Нарушения выявлены Акт проверки от 28.03.2016 № 96	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами.	Подлежит устранению
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх.	Подлежит устранению
						3	Помещения не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	Подлежит устранению
						4	Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей.	Подлежит устранению

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки проверяемый период вид проверки основание проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений 
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
						5	В подвальном этаже без самостоятельного выхода или выхода, не изолированного противопожарными преградами от общих лестничных клеток, допущено размещение хозяйственных помещений.	Подлежит устранению
						6	На дверях помещений складского назначения не нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (складское помещение в подвальном этаже).	Подлежит устранению
						7	На объекте допущено хранение в подвале легковоспламеняющихся материалов.	Подлежит устранению
						8	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах здания с составлением соответствующего акта испытаний.	Подлежит устранению
						9	Выход из лестничной клетки на чердак не выполнен через противопожарные двери 2-го типа.	Подлежит устранению
5 ред 	3277	с 07.12.2017 по 21.12.2017	МЧС РФ	Выполнение Предписаний органов государственного контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 23.11.2017 № 423	Нарушения выявлены Акт проверки от 21.12.2017 № 423 Обжалования Адм. правонарушения	1	Помещения подвального этажа не обеспечены эвакуационными выходами (ч.4 ст.4, ст.89, ст.151 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.33 ППР в РФ, п.п. 6.9*, 6.12*, 6.13* СНиП 21-01-97*)	В процессе обжалования
						2	В полу на путях эвакуации в местах перепада высот более 45 см. не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трёх	В процессе обжалования 

						(ч.4 ст.4, ст.78 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123; ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п.33 ППР в РФ, п.п. 6.28* СНиП 21-01-97*)	
					3	<p>Помещения второго этажа не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, обеспечивающих безопасную эвакуацию всех находящихся на 2-м этаже людей (ч.4 ст.4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123; «Техническое регулирование в области пожарной безопасности» ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «Переходные положения»; п.33 ППР в РФ, п.п. 6.9, 6.13* СНиП 21-01-97*)</p>	В процессе обжалования